

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego****Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr ZP 1/16 EC - „Modernizacja automatyki węzłów centralnego ogrzewania dla budynków zasilanych z kotłowni K1 przy ul. Pełki 6 w Karlinie”.

Energetyka Ciepła Sp. z o. o. ul. Pełki 6, 78-230 Karlino, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców wyjaśnienia zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1:

„W projekcie technicznym automatyki napisano, że w istniejącym systemie funkcjonuje m.in. magistrala M-BUS do komunikacji z ciepłomierzami. Czy ciepłomierze mają być podłączone do nowych sterowników swobodnie programowalnych, w celu przesyłania danych do stacji operatorskiej Zamawiającego i/lub sterowania węzłami z użyciem danych z ciepłomierzy? Jeśli tak, prosimy o informację na temat typu zainstalowanych ciepłomierzy oraz rodzaju magistrali, jaka ma być użyta do komunikacji ciepłomierzy ze sterownikami/stacją operatorską.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że ciepłomierze nie będą podłączone do nowych sterowników swobodnie programowalnych.

Pytanie 2:

„Prosimy o przesłanie schematu istniejących magistral komunikacyjnych, które mają zostać wykorzystane do komunikacji między sterownikami swobodnie programowalnymi oraz między sterownikami swobodnie programowalnymi i stacją operatorską. Prosimy o podanie rodzaju istniejących przewodów, odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami, umiejscowienia poszczególnych routerów BACnet/IP/Lon.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnień wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający zmienia treść SIWZ dodając m.in. schemat istniejących magistral komunikacyjnych oraz odległości między budynkami, które zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie 3:

„Z tabeli nr 1 w projekcie technicznym automatyki wynika, że czujniki temperatury zewnętrznej podłączone są tylko do wybranych węzłów. Prosimy o wyjaśnienie, skąd ma pochodzić informacja o temperaturze zewnętrznej w przypadku węzłów, przy których w tabeli nr 1 w kolumnie „Czujnik temp. zewnętrznej” odnotowano „Brak”. Czy w tych obiektach należy przewidzieć montaż czujnika temperatury zewnętrznej?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje montażu dodatkowych czujników temperatury zewnętrznej. Wszystkie sterowniki mają wykorzystywać rozsyłaną po sieci wartość temperatury zewnętrznej.

PREZES

Tomasz Cymarzewski